



**МИНИСТЕРСТВО**  
**энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и**  
**тарифов Республики Коми**  
**(Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми)**

**Коми Республикаса энергетика, оланін да коммунальнӧй овмӧс, тариф**  
**МИНИСТЕРСТВО**  
**(Коми Республикаса оланін да коммунальнӧй овмӧс Министерство)**

---

**ПРИКАЗ**

от «12» ноября 2019 г.

№ 56/1-Т

г. Сыктывкар

**О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 30.10.2018 № 46/4-Т «Об утверждении инвестиционной программы АО «Коми тепловая компания» (Корткеросский филиал) в сфере холодного водоснабжения»**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Коми от 31 августа 2017 года № 459 «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми», решением правления Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми (протокол от «12» ноября 2019 года № 58) приказываю:

Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 30.10.2018 №46/4-Т

«Об утверждении инвестиционной программы АО «Коми тепловая компания» (Корткеросский филиал) в сфере холодного водоснабжения» следующее изменение:

приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Заместитель министра



А.Б. Тюрнина

**Приложение  
к приказу Министерства энергетики,  
жилищно-коммунального хозяйства  
и тарифов Республики Коми  
от «12» ноября 2019 г. № 56/1-Т**

**«Приложение к приказу Министерства  
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства  
и тарифов Республики Коми  
от 30.10.2018 № 46/4-Т»**

**Раздел 1. Паспорт инвестиционной программы**

Наименование и местонахождение регулируемой организации	АО «Коми тепловая компания» (Корткеросский филиал) 168020, Республика Коми, Корткеросский р-н, с. Корткерос, ул. Советская, д. 196а
Наименование и местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми, 167010, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.8
Наименование и местонахождение органа местного самоуправления городского округа, согласующего инвестиционную программу	Администрация МО МР «Корткеросский», Республика Коми, Корткеросский р-он, с. Корткерос, ул. Советская, 225
	Администрация СП «Сторожевск», 168050, Республика Коми, Корткеросский р-он, с. Сторожевск, ул. Интернациональная, 51
	Администрация СП «Подтыбок», 168053, Республика Коми, Корткеросский р-он, п. Подтыбок, ул. Советская, 49
Контакты лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Главный специалист ГИП УРиИД – Илья Александрович Мальцев, тел: 8 (8212) 390-824, эл. почта: econ07@komitk.ru

1.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации

1.1.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические показатели, представленные в рамках ППРФ N 641		Плановые показатели, определенные Министерством
			2017 год	2018 год (ожидаемый)	2019 - 2023
1	2	3	4	5	6
1	доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды	%	72	72	29
2	доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды	%	69	69	31
3	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0,05	0,00	0,05
4	доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть	%	12	12	28
5	удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки холодной воды	кВт.ч/тыс . куб.м	129,866	201,030	475,515
6	удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды	кВт.ч/тыс . куб.м	805,177	805,177	809,916